

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91442000724362832F001P

单位名称：中山市三角镇高平污水处理有限公司

报告时段：2026 年第 1 季

法定代表人（实际负责人）：陈浩

技术负责人：陈浩

固定电话：0760-89819131

移动电话：18898813787

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 04 月 03 日

承诺书

中山市生态环境局：

中山市三角镇高平污水处理有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
运行时间和生产负荷	01 配套系统	正常运行时间	78	天	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	12	天	
		生产负荷	90	%	
	02 公用单元	正常运行时间	78	天	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	12	天	

		生产负荷	90	%	
	03 公用单元	正常运行时间	78	天	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	12	天	
		生产负荷	90	%	
	废包装容器清洗单元	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	0	%	
	物化处理单元	正常运行时间	78	天	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	12	天	

		生产负荷	90	%	
	破氰	正常运行时间	78	天	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	12	天	
		生产负荷	90	%	
取排水	01 配套系统	取水量	0	m ³	
		废水排放量	/	t	
	02 公用单元	取水量	0	m ³	
		废水排放量	/	t	
	03 公用单元	取水量	0	m ³	
		废水排放量	/	t	
	废包装容器清洗单元	废水排放量	/	t	

	物化处理单元	取水量	0	m³	
		废水排放量	/	t	
	破氰	取水量	0	m³	
		废水排放量	/	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	个	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	个	
		建设投产时间	/	个	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

排污单位基本信息(污水处理)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
------	------	----	-------	------	----

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 St.ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基 Vdaf 挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢 (%、mg/m³)	总硫 (%、mg/m³)	低位发热量 (MJ/m³)

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	1 月	2 月	3 月	
其他排放（合计）		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		氨（氨气）	/	0	0	0	0	
		氰化氢	/	0	0	0	0	
		氯（氯气）	/	0	0	0	0	
		二氧化硫	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	
		硫酸雾	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
全厂合计		NOx	/	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	

	VOCs	/	0	0	0	0	
--	------	---	---	---	---	---	--

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	1 月	2 月	3 月	
主要排放口	直接排放口	DW004-总排放口	pH 值	/	0	/	0	0	
			悬浮物	/	0.89	0.38	0.14	0.37	
			化学需氧量	66	11.79	5.436	1.403	4.951	
			总铜	/	0.02763	0.01057	0.00544	0.01162	
			总锌	/	0.01386	0.00762	0.00179	0.00445	
			总铁	/	0.047	0.005	0.007	0.035	
			总氮（以 N 计）	26.4	2.515	1.09	0.275	1.15	
			氨氮（NH3-N）	10.56	0.187	0.125	0.008	0.054	
			总磷（以 P 计）	/	0.021	0.01	0.005	0.006	
			氟化物（以 F-计）	/	2.463	1.483	0.31	0.67	
			石油类	/	0.232	0.03	0.036	0.166	
			总氰化物	/	0.0109	0.0046	0.0025	0.0038	
			总铝	/	0.0558	0.0171	0.0098	0.0289	

	间接排放口	DW001-含铬排放口	总铬	0.66	0.004	0.00165	0.00044	0.00191	
			六价铬	0.132	0	0	0	0	
		DW002-含镍排放口	总镍	0.66	0.00271	0.00132	0.00026	0.00113	
全厂直接排放			pH 值	/	0	0	0	0	
			悬浮物	/	0.89	0.38	0.14	0.37	
			化学需氧量	66	11.79	5.436	1.403	4.951	
			总铜	/	0.02763	0.01057	0.00544	0.01162	
			总锌	/	0.01386	0.00762	0.00179	0.00445	
			总铁	/	0.047	0.005	0.007	0.035	
			总氮（以 N 计）	26.4	2.515	1.09	0.275	1.15	
			氨氮（NH3-N）	10.56	0.187	0.125	0.008	0.054	
			总磷（以 P 计）	/	0.021	0.01	0.005	0.006	
			氟化物（以 F-计）	/	2.463	1.483	0.31	0.67	
			石油类	/	0.232	0.03	0.036	0.166	
			总氰化物	/	0.0109	0.0046	0.0025	0.0038	
			总铝	/	0.0558	0.0171	0.0098	0.0289	
全厂间接排放			总铬	0.66	0.004	0.00165	0.00044	0.00191	
			六价铬	0.132	0	0	0	0	
			总镍	0.66	0.00271	0.00132	0.00026	0.00113	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
一般工业固体 废物贮存设施 - TS001		否	否	否	否	
危险废液暂存 储罐区 - TS004		否	否	否	否	
危险废物贮存 设施 - TS002		否	否	否	否	
危险废物（不 含医疗废物） 处置 WF-001 - TS003		否	否	否	否	
危险废物（不		否	否	否	否	

含医疗废物） 处置 WF-002 - TS005						
含氰废桶仓库 - TS006		否	否	否	否	
含铬废桶仓库 - TS007		否	否	否	否	

（五）小结

安全生产，稳定运行，废水达标排放

